



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Московскому району

г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 388-87-54

Предписание № 36-1-167/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 компенсирующего вида Московского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 57 Московского района Санкт-Петербурга), юридический адрес: 196105, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 44, лит. А, пом. 1-го и 2-го этажей 39Н, 41Н, ИНН 7810215180

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения начальника управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кевлова Ивана Александровича № 36-1-167 от 20 февраля 2021 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 24,29 марта 2021 г. инспектором группы приема, регистрации и учета сообщений о преступлениях, связанных с пожарами и иной информации о пожарах отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления по Московскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кочергиным Арсением Михайловичем проведена плановая выездная проверка объекта защиты – помещения дошкольного образовательного учреждения, встроенные в многоквартирный жилой дом (чрезвычайно высокий риск), расположенные по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 44, лит. А, пом. 1-го и 2-го этажей 39Н, 41Н

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Совместно с: Заведующим ГБДОУ детский сад № 57 Московского района Санкт-Петербурга Парфеновой Надеждой Алексеевной (на основании приказа № 659-к от 14.09.2007 г.)

должности руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Помещения объекта не оборудованы автоматической установкой модульной установкой пожаротушения (кроме помещений с мокрыми процессами и лестничных клеток)	ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-	01.03. 2022 г.	

		<p>ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 1 раздела 6 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 57 Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 44, лит. А», согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 13.03.2014 года № 3), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты</p>		
2.	<p>Вновь образованный тамбур между 1-м и подвальным этажом, в котором расположена рассматриваемая лестница, не защищен автоматической модульной установкой водяного пожаротушения тонкораспыленной водой (или не предусмотрен подпор воздуха при пожаре в указанный тамбур</p>	<p>ст.1, ст.20 Федерального закона РФ от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ч.1 ст.6, ст.78 Федерального закона РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6 раздела 6 «Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 57 Московского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, д. 44, лит. А», согласованных на нормативно-техническом совете УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу (выписка из протокола заседания от 13.03.2014 года № 3), включенных в комплекс мероприятий, необходимых для обеспечения пожарной безопасности объекта защиты</p>	01.03. 2022 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 Административного регламента. Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент);

3) наличия расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным Федеральным законом, - для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

инспектор группы приема, регистрации
и учета сообщений о преступлениях, связанных
с пожарами и иной информации о пожарах
ОНДПР Московского района
управления по Московскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
29 марта 2021 г.



Кочергин А.М.

Предписание для исполнения получили:

Иванов А.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

А.М. Кочергин
(подпись)

29 марта 2021 г.