

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78250044391618490281

Дата «01» июля 2025 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области**

**Южный территориальный отдел Межрегионального управления Роспотребнадзора
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области**

адрес места нахождения: ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025

ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503

тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83

E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru

<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>

фактический адрес: проспект Юрия Гагарина, дом 55, литера А, город Санкт-Петербург, 196143

тел. (812) 727-72-20, факс (812) 726-97-67

E-mail: to_vug@78.rospotrebnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-03-05/27-1158-2025
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

«23» июля 2025 года

Начальник Южного территориального отдела Межрегионального управления
Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный
государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому и
Колпинскому районам города Санкт-Петербурга

Ивуленок Игорь Александрович

(фамилия, имя, отчество)

рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-03-05/50-111410-
2025 от 23.07.2025г

в отношении ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 57 МОСКОВСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Юридический адрес: 196105, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ КУЗНЕЦОВСКАЯ, Д. 44, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 39Н

Адрес фактического местонахождения: 196105, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ КУЗНЕЦОВСКАЯ, Д. 44, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 39Н;

196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский переулок, дом 13

ИНН

7	8	1	0	2	1	5	1	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	2	7	8	0	4	8	7	5	5	0	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель: Парфенова Надежда Алексеевна – заведующий.

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В 10-00 23.07.2025г. при рассмотрении материалов профилактического визита (Уведомление № 78-03-05/50-111410-2025 от 01.07.2025) в ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДЕТСКИЙ САД № 57 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА по адресам: 196105, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ КУЗНЕЦОВСКАЯ, Д. 44, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 39Н; 196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский переулок, дом 13 в действиях ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 57 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

По адресу: 196105, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ КУЗНЕЦОВСКАЯ, Д. 44, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 39Н:

- В нарушение требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) потолок и стены в 4-х группах имеют дефекты и повреждения.

- В нарушение требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 полы в 4-х групп имеют дефекты и повреждения.

По адресу: 196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский переулок, дом 13:

- В нарушение п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) хозяйствующим субъектом не проводится контроль за санитарным состоянием и содержанием объектов собственной территории, а именно игровое оборудование (песочницы) на групповых площадках имеет дефекты покрытия.

- Согласно экспертному заключению № 78-20-01Ф-03.003.Л.37924 от 21.07.2025г. качество питьевой воды централизованной системы холодного водоснабжения, отобранной из распределительной сети, на объекте: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 Московского района Санкт-Петербурга, по адресу: 196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский пер., д. 13, лит. А не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.1, п. 5; таб. 3.13, п. 556, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.6.2 мутность по каолину составила $3,0 \pm 0,6$ мг/дм³ (допустимый уровень не более - 1,5 мг/л), массовая концентрация ионов железа общего составила $0,65 \pm 0,16$ мг/дм³ (допустимый уровень - не более 0,3 мг/л); качество питьевой воды централизованной системы горячего водоснабжения, отобранной из распределительной сети, на объекте: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 Московского района Санкт-Петербурга, по адресу: 196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский пер., д. 13, лит. А не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» табл. 3.1, п. 5; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 2.6.2 мутность по каолину составила $2,6 \pm 0,5$ мг/дм³ (допустимый уровень не более - 1,5 мг/л).

Руководствуясь ч. 13 ст. 52.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, а именно:

Ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей молодежи».

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

По адресу: 196105, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ КУЗНЕЦОВСКАЯ, Д. 44, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 39Н:

2.1. Устранить дефекты стен и потолка в 4-х группах - согласно требований п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения до 25.12.2025г.

2.2. Устранить дефекты полов в 4-х группах - согласно требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения до 25.12.2025г.

По адресу: 196105, г. Санкт-Петербург, Яковлевский переулок, дом 13:

2.3. Устранить дефекты покрытия игрового оборудования (песочниц) на собственной территории – согласно требований п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения до 25.12.2025г.

2.4. Провести промывку систем холодного и горячего водоснабжения, производственный контроль за качеством воды и предоставить результаты о соответствии качества питьевой воды требованиям табл. 3.1, п. 5; таб. 3.13, п. 556 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20.

Срок исполнения до 26.08.2025

3. О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок:

до 26.08.2025 – п. 2.4.

до 25.12.2025г. – пп. 2.1., 2.2., 2.3.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию:

Контракты, договоры, фото/видео фиксацию, пояснительное письмо.

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Представителя юридического лица заведующего ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД № 57 МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА Парфенову Надежду Алексеевну.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Южного территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области – главный государственный санитарный врач по Московскому, Фрунзенскому, Пушкинскому и Колпинскому районам города Санкт-Петербурга
Ивуленок Игорь Александрович

(фамилия, имя, отчество)

МП

(подпись)

Расписка в получении Предписания

Предписание №Ю78-03-05/27-1158-2025 от 23.07.2025г. получил «23» 07 2025г.

✓Подпись представителя организации _____ (_____)